

ИРВИС-Извещатель И-103
Модуль CSD-связи
МС-3



Общество с ограниченной ответственностью
Научно-производственное предприятие
«ИРВИС»



РФ, г. Казань, ул. Восстания, д. 98 Н
(Технополис «Химград»)
Тел.: 8 (843) 212-56-29
E-mail: 1@gorgaz.ru
www.gorgaz.ru

ПАСПОРТ
РСВФ 9107.0000.001 ПС

1 Общие сведения об изделии

1.1 ИРВИС-Извещатель И-103 предназначен для оперативного получения информации с удаленного прибора учета газа (ИРВИС-РС4, ИРВИС-РС4М, ИРВИС-РС4-Ультра, ИРВИС-РС4М-Ультра, ИРВИС-Ультра). Извещатель обеспечивает не только дистанционный контроль текущих значений и архивов со счетчика газа, но и автоматическое оповещение персонала о проблемах в учете газа.

Для передачи информации в сетях GSM с использованием технологии CSD (модемная связь, передача данных через голосовой канал) ИРВИС-Извещатель И-103 использует дополнительный модуль MC-3 (Модуль CSD-связи MC-3), подключаемый на общий коммуникационный шлейф извещателя.

1.2. Изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие «ИРВИС» (ООО НПП «ИРВИС»); 420095, г. Казань, ул. Восстания, д.98н, офис 204; Тел.: (843) 212-56-29; E-mail: 1@gorgaz.ru

2 Технические характеристики

Таблица 2.1 – Основные технические характеристики

Наименование	Значение
Стандарт GSM	Двухдиапазонный 900/1800 МГц
Каналы связи в сети GSM для передачи данных	Цифровой канал GSM (CSD)
Скорость передачи данных в сети GSM	CSD 9600 bps, V.110
Ток потребления	не более 2 А (в зависимости от уровня приема сигнала GSM)
Габаритные размеры	165х65х50 мм
Масса	200 г
Диапазон рабочих температур	-20...+60°С

3 Комплектность

Таблица 3.1 – Комплектность ИРВИС-Извещатель И-103 модуль MC-3

Наименование	Кол-во	Примечание
ИРВИС-Извещатель И-103 модуль MC-3	1 шт.	
Антенна	1 шт.	
Коммуникационный шлейф	1 шт.	
DIN-рейка	1 шт.	
Паспорт	1 шт.	

4 Транспортирование и хранение

4.1 Модуль CSD-связи MC-3 транспортируются в упаковке предприятия-изготовителя всеми видами транспорта при условии защиты от атмосферных осадков и воздействия нагрузок.

4.2. Упакованный модуль MC-3 следует хранить в сухих отапливаемых помещениях при температуре воздуха от -20 °С до +45 °С (до 30 дней) и от -10 °С до +35 °С (до 90 дней) и относительной влажности 40 – 60 %.

5 Гарантии изготовителя

5.1 Гарантийный срок составляет 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев с даты изготовления.

6 Свидетельство о приемке

6.1 ИРВИС-Извещатель И-103 модуль MC-3
Заводской номер: **1000**
IMEI: **864239046501242**
Дата изготовления: 09.07.2024 г.
соответствует конструкторской документации и признан годными к эксплуатации.

Представитель ОТК: _____
(ФИО) (подпись) (штамп ОТК)

М.П.